

Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. prostredníctvom spoločnosti Enerpro, s.r.o., **pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby.**

Stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Tovarné, okres Vranov nad Topľou.

Predmetom stavby je zriadenie novej kioskovej trafostanice, jej napojenie VN káblom prípojkou uloženou v zemi a vyvedenie výkonu NN káblami do existujúcej NN siete. Projektovaná trafostanica bude osadená v zeleni pri vstupe do areálu základnej školy na obecnej parcele KN-C č.271. Okolo trafostanice sa zrealizuje nové oplotenie. Existujúci plechový plot pred vstupom do trafostanice sa upraví a zrealizuje sa bránička pre potreby obsluhy a prístupu k trafostanici. Navrhovaná VN prípojka pre novú trafostanicu začína na existujúcom podpernom bode VN224_P246_24 vonkajšieho VN vedenia, ktorý sa vymení za nový na parcele KN-C č.669/40 (KN-E č.759/6). Na tomto stĺpe sa osadí nový úsekový odpojovač a zrealizuje sa prechod z holých vodičov do zemného kábla. VN kábel ďalej pokračuje v zemi až k projektovanej trafostanici umiestnenej na parcele KN-C č.271. Vyvedenie výkonu z trafostanice do existujúcej NN siete bude zrealizované NN káblami uloženými v zemi. Projektované NN káble sa na podpernom bode č.1 napoja na existujúce NN vonkajšie vedenia, respektíve sa napoja do nových istiacich skríň, ktorá budú osadené v areály školy na parcele KN-C č.271. Projektované istiace skrine budú pilierové. Súčasťou stavby je aj zriadenie nového NN káblového prepoja medzi podpernými bodmi č.5 a č.6 existujúceho NN vonkajšieho vedenia. Nový NN prepoj bude realizovaný NN káblami uloženými v zemi. Projektované VN vedenie v zemi križuje chodník a cestu II/558. Križovanie chodníka a asfaltových komunikácií káblom v zemi bude zrealizované pretláčaním. Súčasťou stavby je aj úprava existujúcej stožiarovej trafostanice TS1296-0001 a rekonštrukcia existujúceho NN vonkajšieho vedenia a domových prípojok – vymenia sa holé vodiče za nové izolované v pôvodnej trase, vymenia sa nevyhovujúce podperné body za nové betónové a upravujú sa existujúce domové prípojky. Stavenisko je dobre prístupné pre mechanizmy a dopravu materiálu po miestnych komunikáciách, štátnej ceste a poľných cestách. Po realizácii stavby sa terén uvedie do pôvodného stavu.

názov stavby: „Továrne – zriadenie TS pri škole, úprava NN“

Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2019.

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení Enerpro, s.r.o. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať:
Kompetentný za inžiniering: Ing. Sedlická Mária - 0907 89 29 20.

V Košiciach, dňa 10.12.2018

Ing. Stanislav Počuch
konateľ spoločnosti
ENERPRO, s.r.o.
Miškovecká 6
040 11 Košice
IČO: 44 324 600
IČ DPH: SK2022669748

Obec Tovarné
Obecný úrad Tovarné
094 01 Tovarné 4
IČO: 00332887 DIČ: 2020630535
Tel.č. 057/44 952 31

Sídlo firmy:
ENERPRO, s.r.o.
Miškovecká 6,
Košice, 040 11

tel.+421 917 59 25 53

vyvesené dňa/pečiatka obce 11.12.2018

Právne informácie: Toto oznámenie je splnením oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. §11 ods.2 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. Realizácia stavby podľa tohto oznámenia je výkonom oprávnení prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa ust. §11 ods.1 zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov. V prípade neumožnenia vstupu na nehnuteľnosť podľa tohto oznámenia, berie vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti na vedomie právne dôsledky z toho plynúce.

IČO: 44 324 600,
IČ DPH: SK 2022669748

banka: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 2622815211/1100