


Zrušiť jest. pilierovú SR vedľa p.b.č.1 a NN, zemné káble smer kotolňa a ZS napojiť z SR č.1.

Okolo trafostanice zrealizovať nové oplatenie. Jest. plechový plot upraviť a osadiť bráničku pre vstup k TS.



Vypracoval:	Ing. Jozef Šurin
Projektant:	Ing. Stanislav Počuch
Investor:	Východoslovenská distribučná, a.s.
Miesto:	Tovarné
Stavba:	Tovarné - Zriadenie TS pri škole, úprava NN
Objekt:	
Obsah:	Detail trafostanice

<b>ENERPRO</b> s.r.o.	
Čís.zak.:	IP9426
Stupeň:	PDR
Dátum:	11/2018
Formát:	2xA4
Číslo výkř:	<b>V4</b>
Mierka:	1:300